


nr: 10344/16.11.2015

Se aprobă
Manager proiect
Lițe Mihaela



Către,
Toți operatorii economici interesați

Referitor la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică directă pentru furnizare set de acumulatori electrici inclusiv montaj, , în cadrul proiectului "**Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă**", Cod HUSKROUA/1001/104, finanțat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră ENPI Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013.

Autoritatea Contractantă publică răspunsul la solicitarea de clarificări:
Solicitare de clarificari

Întrebarea nr. 1:

În fișa tehnică FT 30 Formular 5 cerința este de baterii AGM ce contrazice cerința din invitație pentru baterii cu gel Care este cerința de fapt.?

Răspuns:

Cerința este furnizarea a 12 acumulatori electrici cu gel de capacitate 215AH, 12 V cu suport antiseismic și accesorii de montaj la care se vor adauga lucrările de montaj aferente, conform caietului de sarcini si fișei tehnice.

Întrebarea nr. 2

Sunt cerute dimensiuni maxime atipice. Din moment ce se cere montaj si rack antiseismic vă rog sa specificati spațiul alocat acumulatorilor și să renunțați la noțiunea de dimensiuni maxime ale acumulatorilor componenți.

Răspuns

Dimensiunile acumulatorilor se regasesc în fisa tehnică FT 30 Formular F 5 . Dimenisunea spațiului alocat acumulatorilor este de 13,76 m².

Intocmit
Noemi Ganea
Asistent manager

